



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. (81) 458 68 00, fax (81) 458 68 01
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 BDO: 000008250 Konto: PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie nr 80 1020 3219 0000 9002 0010 1329
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 29 913 000,00 zł

TI/ 1568 / 267 /23

Puławy, dnia 03.07.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Puławach”.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do w/w postępowania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1.

Czy na etapie koncepcji została wykonana opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla planowanej instalacji fotowoltaicznej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nie została wykonana.

Pytanie 2.

Czy posiadają Państwo schematy elektryczne rozdzielnic głównych (m.in. R1, R2), stacji transformatorowych, istniejących instalacji fotowoltaicznych, kogeneracyjnych w wersji w elektronicznej (np. pdf)? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Posiadamy dokumentację dotyczącą rozdzielnic głównych w wersji papierowej. Dokumentacja jest do wglądu w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 w budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków ul. Komunalna 7, 24-100 Puławy.

Pytanie 3.

Prosimy o wskazanie (np. na mapce) lokalizacji istniejącej instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź:

Lokalizacja istniejącej instalacji fotowoltaicznej jest oznaczona kolorem czerwonym w załączniku nr 4 zapytania ofertowego (lokalizacja północno-zachodnia terenu oczyszczalni).

Uwaga: załącznik nie jest inwentaryzacją powykonawczą zamontowanej instalacji i przedstawia przybliżoną lokalizację modułów PV na gruncie.

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika.

PEŁNOMOCNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edward Sosnowski