



JRP/2425/838 /15

Puławy, 27.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

ZADANIE I: „Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową” – Kontrakt 4.5

ZADANIE II: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kollątaja”- Kontrakt 6.2.

- 1) Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 26.05.2015 r. w następujący sposób:

Pytanie 16

Czy Zamawiający uzna wykonanie zadania II metodą rękawa z żywic utwardzanych na miejscu, samonośnych SN 4?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

- 2) Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w zmodyfikowanych na dzień 26.05.2015 r. Wykazach Cen dla Zadania I i Zadania II. Zmodyfikowane Wykazy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl i stanowią załącznik do niniejszego pisma.

PROKURENT
mgr inż. Wiesław Duklewski

