JRP/ 1138 /187/13 Puławy, 15.03.2013 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej Kontrakt nr 7.4.1- Etap I".

W związku z kolejnymi pytaniami Wykonawców dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 151-159

151. Zwracamy się z prośbą o załączenie do dokumentacji przetargowej archiwalnej dokumentacji projektowej powykonawczej branży technologicznej (części opisowej i graficznej) następujących obiektów:
1. Osadnika wstępnego OB.5 (po rozbudowie polegającej na podniesieniu ścian).
2. Komór nitryfikacji OB.. 7a oraz OB.7b.

ODPOWIEDŹ:

Wszelka dokumentacja archiwalna obiektu Oczyszczalni ścieków będąca w posiadaniu Zamawiającego znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Jednocześnie Zamawiający <u>modyfikuje odpowiedź z dnia 12.03.2013 r. na pytanie nr 46</u> w następujący sposób:
„ Wszelka dokumentacja archiwalna obiektu Oczyszczalni ścieków będąca w posiadaniu Zamawiającego znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty".

152. Czy prace naprawcze powierzchni betonowych zbiorników i wykonanie powłok antykorozyjnych należy również wykonać na ścianach zewnętrznych i jeżeli tak to do jakiej głębokości należy je prowadzić.

ODPOWIEDŹ:
Wykonawca ma w swoim zakresie wykonać powłoki antykorozyjne powierzchni betonowych oraz wykonać naprawy powierzchni betonowych stosownie do stwierdzonych ubytków i uszkodzeń.

153. Czy w obiektach 17A i 17B wymianie podlegają również rurociągi osadu przefermentowanego?

ODPOWIEDŹ:

Wymiana dotyczy wszystkich przewodów.

154. Stacja dmuchaw (obiekt nr. 13) wyposażona jest w pięć dmuchawy. Czy dmuchawa wymieniona w p. 2.2.1.13 PFU ma za zadanie zastąpić istniejące dmuchawy czy ma stanowić dodatkową dmuchawę?

ODPOWIEDŹ:
Stacja Dmuchaw wyposażona jest w cztery dmuchawy, patrz zmiana z dnia 12.03.2013 r. Dmuchawa wymieniona w pkt 2.2.1.13 PFU będzie dodatkową dmuchawą (piątą).

155. Proszę o załączenie właściwej mapy do celów projektowych dla Etapu I w formacie dwg.

ODPOWIEDŹ:
Mapa do celów projektowych posiadana przez Zamawiającego została zamieszczona na stronie internetowej jako załącznik do PFU, innych map Zamawiający nie posiada. Wykonanie map do celów projektowych stanowi zakres zamówienia i jest po stronie Wykonawcy.

156. Dot. stacji odsiarczania. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej CZĘŚĆ II (SIWZ) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 6 Wykaz gwarancji, Zamawiający wymaga aby zapewnić „Minimalny stopień usuwania pyłów (dla cząstek większych niż 5nm): 90%.", równocześnie wymaga aby zastosować rozwiązania technologiczne zgodne z projektem przebudowy oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie zespołów kogeneracyjnych oraz odsiarczalni biogazu. Natomiast z oferty jedynego producenta instalacji zgodnej z dokumentacją projektową wynika, że nie jest on wstanie zapewnić odpowiedniego stopnia oczyszczania biogazu ponieważ gwarantuje usuwanie pyłów na poziomie 80%. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę gwarantowanych wartości jakich należy zapewnić bądź zezwolić na zmianę rozwiązania projektowego.

ODPOWIEDŹ:

Jest to omyłka pisarska, powinno być 80%. Powyższe zostanie potwierdzone poprzez zmianę SIWZ.

157. Dot. Wykazu Cen. W Części III - PFU w punktach 2.2.1.9 i 2.2.2.1 widnieje zakres robót branży elektrycznej i AKPiA które należy wykonać. Powyższe punkty nie mają odzwierciedlenia w Wykazie Cen. Prosimy o informacje w której pozycji Wykazu Cen należy ująć powyższe roboty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje tabele Wykazu cen poprzez dodanie wierszy w zakresie robót elektrycznych i AKPiA. Powyższe zostanie potwierdzone poprzez zmianę SIWZ w zakresie obiektów: III, V, VI, VII, VIII, X , XI, XII, XIV, XVI, XVII i XVIII.

158. Dot. Wykazu Cen. W Części III - PFU w punktach 2.2.1.3 i 2.2.2.6 widnieje zakres robót branży AKPiA które należy wykonać. Powyższe punkty nie mają odzwierciedlenia w Wykazie Cen. Prosimy o informacje w której pozycji Wykazu Cen należy ująć powyższe roboty.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 157.

159. W związku z zapisami PFU: "Istniejące rozdzielnice NN w obiektach modernizowanych w przypadku małych zmian adaptacyjnych należy wykorzystać, natomiast rozdzielnice w złym stanie technicznym jak również ze względu na duże zmiany w urządzeniach technologicznych przeznaczyć do wymiany (dotyczy obiektów modernizowanych lub rozdzielnic z których pobierane będzie zasilanie lub sterowanie do nowych urządzeń)". Inwentaryzacją rozdzielnic, z wytypowanymi do wymiany ze względu na zły stan techniczny rozdzielnicami, powinien dysponować Inwestor, gdyż każdy z wykonawców może różnie postrzegać nieodpowiedni stan techniczny i technologiczny (np. zastosowanej aparatury) rozdzielnic. Prosimy o wyspecyfikowanie rozdzielnic, ich wyposażenia oraz stanu technicznego.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji rozdzielnic. Wykonawca na etapie projektowania określi dokładny zakres wyposażenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert.

PROKURENT
mgr inż. Wiesław Duklewski