



JRP /730/97/ 13

Puławy dnia 22.02.2013r.

Dotyczy:

Postępowania przetargowego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej” - Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 18.02.2013r. do Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach – wpłynęło zapytanie. Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedzi wraz z treścią przedmiotowych pytań.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z pkt PFU 2.3.7. Serwis

„Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji na Okres Zgłaszania Wad i Okres Rękojmi. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie Rękojmi pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt.”

Czy należy przez to rozumieć, że w ofercie należy uwzględnić koszt serwisowania na Okres Zgłaszania Wad i Okres Rękojmi tj.12 miesięcy?

Co należy uwzględnić w ofercie odnośnie części zamiennych? Czy zgodnie z zapisem w pkt 2.3.7 tylko koszt dostępu do tych części bez samego kosztu części zamiennych?

Odpowiedz:

Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu w pkt PFU 2.3.7. Serwis - Zamawiający żąda, aby w ofercie uwzględnić koszt serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Rękojmi, wynoszącymi 12 miesięcy od daty wystawienia Świadczenia Przejęcia dla całości Robót.





Zgodnie ze znaczeniem zapisu w pkt PFU 2.3.7. Serwis w ofercie należy uwzględnić koszt części zamiennych jak również koszt dostępu do tych części.

W całym okresie Gwarancji Jakości koszt części zamiennych oraz koszt dostępu do tych części pokrywa Wykonawca.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

PROKURENT
mgr inż. Wiesław Dukiewicz

