JRP/1139/188 /13 Puławy 15.03.2013 r.

ZMIANA
TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy:

postępowania przetargowego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej Kontrakt nr 7.4.1- Etap I".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonał następujących zmian:

I. W Części II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, w następujący sposób:

Strona 21:

JEST:

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.10:

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość interpretacji tych danych.

Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

„i istniejącą infrastrukturą techniczną"-

ZMIENIA SIĘ NA:

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.10:

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość interpretacji tych danych.

W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się fragment rozpoczynający się od słów „W tych samych granicach…" i kończący się słowami „lecz nie ograniczając się do:" i zastępuje się następującą treścią:

„W tych samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca dokonał badania powyższych danych oraz innych dostępnych informacji, oraz że przed złożeniem Oferty upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do:"

Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

„i istniejącą infrastrukturą techniczną"

Strona 55:

ROZDZIAŁ 6
TABELA - WYKAZ GWARANCJI
WYKAZ PARAMETRÓW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ ORAZ GAZOWO-ENERGETYCZNEJ - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Poz. II.1 TABELI

JEST:

II.1	Instalacja odsiarczalni	1. Przepustowość: 250 Nm^3 biogazu/h. 2. Maksymalne stężenie siarkowodoru na wylocie z instalacji: 20 mg H_2S/m^3. 3. Minimalny stopień usuwania siarkowodoru: 99,3%. 4. Minimalny stopień usuwania pyłów (dla cząstek większych niż 5nm): 90%.

ZMIENIA SIĘ NA:

II.1	Instalacja odsiarczalni	5. Przepustowość: 250 Nm^3 biogazu/h. 6. Maksymalne stężenie siarkowodoru na wylocie z instalacji: 20 mg H_2S/m^3. 7. Minimalny stopień usuwania siarkowodoru: 99,3%. 8. Minimalny stopień usuwania pyłów (dla cząstek większych niż 5nm): **80%.**

III. W Części III SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w następujący sposób:

Pkt. 2.2.2.3.Instalacja odsiarczalni (obiekt projektowany)

Wymagania technologiczne

Strona 60:

JEST:

- „minimalny stopień usuwania pyłów (dla cząstek większych niż 5nm) : 90%"

ZMIENIA SIĘ NA:

- „minimalny stopień usuwania pyłów (dla cząstek większych niż 5nm) : **80%"**

I. W Części IV SIWZ – Wykaz Cen, w następujący sposób:

W tabeli:

- ✓ III. KOMORA DENITRYFIKACJI (OB. 6B - ROZBUDOWA)
- ✓ V. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW (OB. 11A) - OB. MODERNIZOWANY
- ✓ VI. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW (OB. 11C) - OB. PROJEKTOWANY
- ✓ VII. POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO (OB. 9) – MODERNIZACJA
- ✓ VIII. POMPOWNIA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ (OB. 24) – MODERNIZACJA
- ✓ X. BUDYNEK KRAT (OB. 2)
- ✓ XI. POMPOWNIA GŁÓWNA (OB. 3)-modernizacja
- ✓ XII. KOMORY NITRYFIKACJI (OB. 7A, 7B)
- ✓ XIV. ZBIORNIKI WKF (OB. 17A,B) – MODERNIZACJA
- ✓ XVI. ZBIORNIK OSADU UŚREDNIONEGO (OB. 15)
- ✓ XVII. STACJA ODWADNIANIA OSADU (OB. 19B)
- ✓ XVIII. ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OB. 30)

Zamawiający dodaje pozycje dotyczące robót elektrycznych oraz AKPiA.

Zmodyfikowany Wykaz cen zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PROKURENT

mgr inż. Wiesław Duklewski