



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. (81) 458 68 00, fax (81) 458 68 01  
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826  
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 29 913 000,00 zł

Puławy dnia 11.08.2020 r.

TI/ 2393 / 272 /2020

## Wg rozdzielnika


**dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie obiektów budowlanych dla inwestycji pn.: „Optymalizacja ciśnienia wody w os. Górna Niwa, Piaski, Górna - Kolejowa i ul. Lubelska” w Puławach.**

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do w/w postępowania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami:

### Pytanie 1:

Czy dopuszczalna na etapie projektowania jest zmiana lokalizacji pompowni (np. pompownia przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Skowieszyńskiej lub nowe pompowanie strefowe wprost na pompowni ujęcia wody i wykonanie nieznacznej długości przewodu tranzytowego do odgałęzienia wodociągu na rejon ul. Górną-Kolejową)?

### Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę lokalizacji pompowni z zastrzeżeniem, że zestaw pompowy musi być zasilony w wodę ze strefy „wschodniej”. Nie dopuszcza się zasilania urządzeń pompowni ze strefy „zachodniej” o obniżonym ciśnieniu. (Po lewej schemat podziału sieci na strefy „wschodnią” i „zachodnią” wraz z liczbowym oznaczeniem zamkniętych zasuw rozdzielających obie strefy). Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewodu tranzytowego i nowego pompowania strefowego wprost z pompowni ujęcia wody.

**Pytanie 2:**

Czy przepływomierz elektromagnetyczny ma być zamontowany przed pompownią i przed by-pass?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3:**

Czy jest możliwe wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na przedłużające się uzgodnienia w urzędach lub powrót pandemii COVID-19?

**Odpowiedź:**

Zasady wydłużenia terminu zostały przewidziane i określone w §3 ust. 3 wzoru umowy. Zamówienie jest ogłoszone i będzie realizowane w trakcie trwania pandemii COVID-19.

**Pytanie 4:**

Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do 24 lipca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 17 sierpnia 2020 r. na dzień 24 sierpień 2020 r. do godz. 10:00.

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika

*Blg*  
*Nowicki*

PRZEBUDOWA

mgr inż. Wiesław Duklewski