



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. (81) 458 68 00, fax (81) 458 68 01
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 29 913 000,00 zł

TI / 1348 / 180 /2021

Puławy dnia 05.05.2021 r.

Wg rozdzielnika

**dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych p.n.:
„Modernizacja zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Puławach wraz z systemem sterowania pochodnią biogazu”**

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do w/w postępowania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 06.05.2021 r. godz. 12:30.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji we wskazanym wyżej terminie.

Pytanie nr 2:

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 21.05.2021 r. ze względu na obecny nadmiar obowiązków w celu dokładnego dokonania wyceny i możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w dogodnym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 21.05.2021 r. do godz. 10:00, w związku z tym termin związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale X swz, ulega zmianie do dnia: 19.07.2021 r.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany pochodni na nową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany pochodni na nową, należy wykonać zakres prac według dokumentacji.

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie kosztorysu w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej kosztorysu.

Pytanie nr 5:

Okres związania ofertą to 60 dni od terminu złożenia ofert tj. do 10.07.2021. Termin wykonania zadania to 28.09.2021. Przy założeniu, że podpisanie umowy nastąpi pod koniec ważności oferty pozostaje za krótki okres czasu na wykonanie zadania ze względu na termin dostawy zbiornika. Również biorąc również po uwagę obecną sytuację na świecie spowodowaną pandemią, terminy dostaw mogą się wydłużyć. Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wykonania zadania do 28.10.2021?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zadania ze względu na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w tym okresie (28.09.2021 - 28.10.2021).

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika

PROKURENT

mgr inż. Wiesław Duklewski


Wiesław Duklewski